

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

9 ОНД по Березниковскому городскому округу и Усольскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская 69, 618400, тел. 8-3424-25-59-74,

E-mail: logpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 212/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 57»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по

пожарному надзору Васильева А.Л. 9 ОНД по Березниковскому городскому округу и Усольскому № 212

муниципальному району

(наименование органа ГПН)

от « 01 » ноября 2013 года,

В период с 05 по 07 ноября 2013 года проведена проверка

инспектором 9 ОНД по БГО и УМР Плетенёвой Ларисой Валерьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №57»

г.Березники, ул.Юбилейная, 38

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Дробышевой О.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только ВЫПОЛ

1.	2.	3.	4.	полне не- ние) 5.
1	Не предусмотрена передача сигнала о пожаре от автоматической пожарной сигнализации объекта по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы.	НПБ 110-03 п.12, Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей. Приказ ГУ МЧС РФ №444 от 20.09.2013 года. Перечень зданий.	01.12.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки декабре 2014 года

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Плетенёва Лариса Валерьевна  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

А. Фасеев  
(подпись)

«07» ноября 2013г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

С.Р.  
(подпись)

заведующий Дробышева О.М.  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» ноября 2013г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;  
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 210-45-67.